LANDRATSAMT **ALB-DONAU-KREIS**

Landratsamt Alb-Donau-Kreis • Postfach 28 20 • 89070 Ulm

DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH
Räpplenstraße 17

70191 Stuttgart

Diesen Brief schreibt Ihnen:
Harald Bloching
Bauen, Brand- und Katastrophenschutz
Zimmer 3B-04
Telefon: 0731 185-1302
Telefax 1: 0731 185221302
Telefax 2: 0731 185-1467
E-Mail:
harald.bloching@alb-donau-kreis.de

Unser Aktenzeichen:
20B

22. Mai 2014

Großprojekt Stuttgart-Ulm
PFA 2.3 „Albhochfläche"
Rettungsplatz an der Unterfahrung BAB A8; Abstimmung
Ihr Schreiben vom 15.05.2014

Sehr geehrter Herr Dr. Kielbassa,
sehr geehrter Herr Vetter,

Ihr Schreiben vom 15.05.2014 haben wir am 19. Mai 2014 erhalten. Die Planunterlagen zu Ihrer Anfrage haben Sie uns mit E-Mail vom 26.03.2014 zugeschickt.

Wir nehmen hierzu wie folgt Stellung:

Rettungsplätze sind gemäß der DIN 14090 herzustellen und samt Zufahrten gemäß der Richtlinie „Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an den Bau und den Betrieb von Eisenbahntunneln", Stand: 1.07.2008 herzustellen.

Differenzen in der Planung der DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH zur o. g. Richtlinie sind konkret zu benennen und uns aufzuzeigen. Die Befreiung ist in diesem Falle zu beantragen.

Gerne können wir bei Defiziten zwischen der bestehenden Planung und der EBA-Richtlinie uns zeitnah, ggf. kurzfristig über Lösungen/Kompensationen unterhalten.

Freundliche Grüße

H. Bloching

Harald Bloching
Kreisbrandmeister