




Wasseraufbereitung
Linie WA1, 15 Is





Wasseraufbereitung
Linie WA2, 15 Is



Wasseraufbereitung
Linie WA3, 15 Is



Wasseraufbereitung
Linie WA4, 15 Is



Endbuchstabe	Ergänzungsbuchstabe (Buchstaben L, R, C, ... beliebig)	Folgebuchstabe (Buchstaben L, R, C, ... beliebig)
A		Störungsmeldung, Alarm
C		unabhängige Regelung
D	Dicke	Differenz
E	elektrische Größen	Aufnahmefunktion
F	Durchfluss, Durchsatz	Verhältnis
G	Abstand, Länge, Stellung	
H	Handeingriff	oberer Grenzwert (high)
I		Anzeige
K		
L	Stand (Füllstand)	unterer Grenzwert (low)
O		Sichtzeichen, Ja/Nein-Anzeige
P	Druck	
Q	Stufungsstellen	Integral, Summe
R	Strahlungsgrößen	Registrierung
S	Geschwindigkeit, Drehzahl, Frequenz	Schaltung, Ablaufsteuerung
T	Temperatur	Messumformer-Funktion
U	zusammengesetzte Größen	
V	Viskosität	Stellgröße-Funktion
W	Geschwindigkeit, Masse	Rechenfunktion
Z		Noteingriff, Schutzanordnung

- Hauptprozesse**
- Prozessoptionen**
- Nachrüstung innerhalb einer Woche, Linie 4xx fest installiert
- Adressierung
 - Prozesswert
 - Intervall
 - Rechenwert
 - Rechenwert
 - Rechenwert
- (Änderungen in rot)

Stuttgart 21 Nur zur Information

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg
Bereich Stuttgart-Wendlingen mit Flughafenanbindung

Planungsabschnitt 1.1 Talquerung mit Hauptbahnhof
Geologische, hydrogeologische, geotechnische und wasserwirtschaftliche Stellungnahme (Teil 3)

Geographische Codierung: Blattkoordinierung: Organisatorische Codierung:

Auftraggeber: DB NETZE Planer - bearbeitet im Auftrag der DB ProjektBau GmbH

DB ProjektBau GmbH ARCE/Weinst/Unweil/Geotechnik

Geotechnische Stellungnahme Prof. Dr. G. W. Müller

Stand: 01.11.2015 Blatt: 6.3B

Blatt: 6.3B

Blatt 1 von 2